

ÚZEMÍ OBCE  
POVRCH ÚZEMÍ  
ČÍSLO PARCELNI  
VZDAL. OBJEKTŮ A SMĚROVÝCH LOMŮ

CHRASTAVA
ZÁMK. DLAŽBA
314/3 316/17
0.90 3.00

# PLÝNOVODNÍ PŘÍPOJKA

# 1:100/100



HLoubKA VřKOPU	KóTA VřKOPU	HLoubKA DNA POTRUBI	KóTA DNA POTRUBI	KóTA Původního Terénu	SROVNÁVACÍ ROVINA	STANIČENÍ [km/m]	DN(PN)[mm]—MATERIÁL—DÉLKA[m]	SKLON[promile]—DÉLKA[m]	ULOŽENÍ
291.45	1.20	1.10	291.55	292.65	279.00		DN32-PE 100 d40 SDR 11-3,90	43.6-3.90	X
291.49	1.20	1.10	291.59	292.69					
291.50	1.20	1.10	291.60	292.70					
291.55	1.20	1.10	291.65	292.75					
291.59	1.20	1.10	291.69	292.79					
291.62	1.20	1.10	291.72	292.82					

## POZNÁMKA :

- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ ZHOTOVITEL ZAJISTIT VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V TERÉNU A PŘI JEJICH KŘÍŽENÍ BUDE RESPEKTOVANA ČSN 73 6005
- X – ULOŽENÍ NA 10 cm PÍSKOVÉM LOŽÍ S OBŠYPEM TĚŽENÝM PÍSKEM MIN. 20 cm NAD POTRUBÍ + SIGNALIZAČNÍ VODIČ ČTY 2,5 UPEVNĚNÝ NA POTRUBÍ + VÝSTRAŽNÁ ŽLUTÁ FOLIE

API studio s.r.o.				Větrná 20, Jablonec n.N.			
VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	IČO	64 05 17 65		
Ing. S. BROŽEK	Ing. S. BROŽEK	P. BŮHM	P. BŮHM	FORMÁT	2 x A4		
				DATUM	04. 2015		
INVESTOR:	MĚSTO Chrástava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrástava			ÚČEL	DSP		
PŘÍSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE na p.č. 316/17 v k.ú. Chrástava I				Č. ZAKÁZKY	07 - 16 - 07		
				MĚŘÍTKO	1:100/100		
				KÓTOVÁNO V	mm		
PODÉLNÝ PROFIL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY				Č. VÝKRESU	P 13		