


ŘEZ A - A'

M 1 : 50



LEGENDA:

**K Plynový kondenzační kotel 25 kW
THRS 5-25 SET 161**

B Nepřímě ohřívání zásobník HR 160

příslušenství

- 1x AGU 2.550
- 1x AGU 2.110
- 2x QAD 36
- 2x QAA 55.110
- 1x QAZ 36
- 1x QAC 34
- 1x W07.43804 sada pro ohřev TV v ex. zásobníku

KM **Kotlová sestava PAW**
Rozdělovač PAW.HEAT BLOC V 23
Čerpadlová skupina PAW.HEAT BLOC D 31
Čerpadlová skupina se směš. PAW.HEAT BLOC M 34
Držák kotlové sestavy PAW.DR 3421

F Magnetický filtr Boilermag 3/4"

KU Kulový uzávěr 3/4"

EN Tlaková expanzní nádoba 35 l

**RT Rozdělovač topných těles pro přístavbu Ivar.CS 501 ND/5c
Skříň pro rozdělovač P2**

DODÁVKY SPECIFIKOVANÉ OBCHODNÍM NÁZVEM JSOU CHÁPÁNY JAKO DODÁVKY OBDOBNÉHO VÝROBKU STEJNÉ NEBO VYŠŠÍ SPECIFIKACE ČI STEJNÉ NEBO VYŠŠÍ KVALITY NEŽ DODÁVKA ZMÍNĚNÁ POD OBCHODNÍM NÁZVEM

Vedoucí projektant	ING. Stanislav BROŽEK			Pavel Böhms, IČO 40184293 kancelář : Jungmannova 8, Jablonec n/N tel: 604514866 e-mail: pb.bohm@gmail.com	
Zodpovědný projektant	PAVEL BÖHM				
Vypracoval	PAVEL BÖHM				
Investor	MĚSTO Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava		paré:	účel	PPS
akce:	PŘÍSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE na p.č. 316/17 v k.ú. Chrastava I			datum	ČERVEN 2016
část:	D 1.4 c) ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ			formát	2x A4
název výkresu:	ŘEZ A-A', SCHEMA ZAPOJENÍ KOTELNY			měřítko 1 : 25	číslo výkresu T 102