



Datum: 28.6.2016

VÝKAZ VÝMĚR**Stavba:** 07-06-07 PŘÍSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE na p.č.316/17 v k.ú. Chrastava I**Objekt:** NÍZKOTLAKÁ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA**Rozpočet:** PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** Kč**Cena celková:** Kč**DPH:** Kč**Cena s daní:** Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

Datum: 28.6.2016

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 07-06-07 PŘÍSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE na p.č.316/17 v k.ú. Chrastava I
Objekt: PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA
Rozpočet: PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- 1		Zemní práce					
1	11348		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU dlažba bude očištěna a zpětně položena tl. 350 mm $3,9*0,8*0,35=1,092$ [A]	M3	1,092		
2	13221		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3 $0,5*(3,9*0,8*(1,2-0,35))=1,326$ [A]	M3	1,326		
3	13231		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 4 $0,5*(3,9*0,8*(1,2-0,35))=1,326$ [A]	M3	1,326		
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ $0,312 + 0,749=1,061$ [A]	M3	1,061		
5	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM $(1,326+1,326)-(0,312+0,749)=1,591$ [A]	M3	1,591		
1		Zemní práce					
- 4		Vodorovné konstrukce					
6	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO PODSYP $3,9*0,8*0,1=0,312$ [A] OBSYP $3,9*0,8*0,24=0,749$ [B] Celkem: A+B=1,061 [C]	M3	1,061		
4		Vodorovné konstrukce					
- 5		Komunikace					
7	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI tl. 250 mm $3,9*0,8*0,25=0,780$ [A]	M3	0,780		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 07-06-07 PŘÍSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE na p.č.316/17 v k.ú. Chrástava I
Objekt: PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA
Rozpočet: PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	582611		KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z KAM bez dodání dlaždic tl. 100 mm 3,9*0,8=3,120 [A]	M2	3,120		
5		Komunikace					
8		Potrubí					
9	86627		CHRÁNIČKY Z TRUB PE 2,2=2,200 [A]	M	2,200		
10	87314		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAROVANÝCH DN DO 40MM PE 100 d40 SDR 11 3,9+2=5,900 [A]	M	5,900		
11	891815		NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM 1=1,000 [A]	KUS	1,000		
12	899304		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ – HUP KK 5/4“, DRŽÁK PŘECHODKY	KUS	1,000		
13	899308		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ CYY 2,5 3,9+2=5,900 [A]	M	5,900		
14	899309		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE žlutá 3,9=3,900 [A]	M	3,900		
15	899311		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE 1=1,000 [A]	KUS	1,000		
16	899611		TLAKOVÉ ZKOUŠKY A REVIZE 3,9+2=5,900 [A]	KUS	1,000		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 07-06-07 PŘÍSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE na p.č.316/17 v k.ú. Chrastava I
Objekt: PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA
Rozpočet: PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	Potrubí						

Celkem: